

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

na wykonanie: budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czernice Borowe

1. W przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby żaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Każdy z członków konsorcjum musi udokumentować, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności i nie podlega wykluczeniu - warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy.
2. W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w rozdziale X pkt 4 – 9 specyfikacji przedstawia każdy z członków konsorcjum. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione wspólnie.
3. Wykonawcy stanowiący konsorcjum mogą uzupełniać się doświadczeniem w tym znaczeniu, że przynajmniej jeden z nich wykaże się wykonaniem określonej liczby zamówień odpowiadających swoim rodzajem i zakresem do przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączona umowa (list intencyjny) o powołaniu konsorcjum oraz dokument ustanawiający pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Pytanie do SIWZ: Czy dopuszcza się do przetargu urządzenia posiadające znak budowlany „B” AT IOŚ?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do udziału w przetargu urządzenia posiadające znak budowlany „B” – aprobatę techniczną Instytutu Ochrony Środowiska.
6. Pytanie do SIWZ: Czy dopuszcza się do przetargu osadniki jednokomorowe?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza do udziału w przetargu osadniki gnilne jednokomorowe z filtrem, o pojemności 3000 litrów posiadające stosowną aprobatę techniczną.