



Warszawa, dnia 18 maja 2012 r.

**REGIONALNY DYREKTOR  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
W WARSZAWIE**

WOOS-II.4242.152.2012.EW

*Wójt Gminy Czernice Borowe  
ul. Dolna 2  
06-415 Czernice Borowe*

**WEZWANIE**

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, działając na podstawie art. 50 § 1 w związku z art. 106 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm. – zwany dalej Kpa) oraz art. 77 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm., zwanej dalej „ustawą ooś”), w związku z pismem Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 16 kwietnia 2012 r., znak: GGP.6220.3.2011/2012, w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych Czernice Borowe, gm. Czernice Borowe, powiat przasnyski wzywa do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko w zakresie **ochrony przed hałasem**:


1. należy jednoznacznie określić, jaką moc nominalną będą posiadały zainstalowane turbiny (2 MW czy 3 MW); w przypadku turbin o mocy 3 MW, o czym mowa na str. 14, 39, 121, 122 raportu ooś, należy przedstawić dane wejściowe do wyliczenia emisji hałasu, natomiast wyniki przedstawić w postaci izofon na tle mapy; obliczenia dla mocy nominalnej 2 MW i 3 MW należy wykonać dla 15 sztuk turbin;
2. należy jednoznacznie określić moc akustyczną przedmiotowych turbin (103,7 dB czy 103,3 dB) oraz dołączyć karty charakterystyki dla turbin 2 MW i 3 MW z zaznaczeniem mocy akustycznej; zgodną z kartą charakterystyki turbiny moc akustyczną należy wprowadzić do danych wejściowych do wyliczenia emisji hałasu; w przypadku wystąpienia przekroczeń na zabudowie chronionej akustycznie, należy rozważyć możliwość zmiany lokalizacji lub ograniczenia ilości planowanych do wybudowania turbin;
3. należy przedstawić informacje o innych turbinach wiatrowych występujących w gminie Czernice Borowe oraz podać odległość tych elektrowni od planowanej inwestycji; należy przedstawić dane wejściowe oraz mapy obrazujące rozkład izofon rozprzestrzeniania się emisji hałasu z zaznaczonym terenem inwestycji oraz zaznaczoną zabudową chronioną akustycznie (oddziaływanie skumulowane).

Uzupełnienie należy wnieść w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania lub określić inny termin złożenia uzupełnienia.

Nieusunięcie braków w powyższym terminie spowoduje załatwienie sprawy na podstawie dotychczas przedłożonych informacji.

Proszę także o przesłanie wersji elektronicznej uzupełnienia do raportu ooś.

Uprzejmie proszę o podanie informacji, czy inwestycja będzie finansowana ze środków unijnych, jeżeli tak, to należy podać nazwę programu operacyjnego i nr działania.  
Proszę o przesłanie uzupełnień do przedmiotowej sprawy powołując się na naszą sygnaturę pisma (WOŚ-II.4242.152.2012.FW).

Z up. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Warszawie  
*Natalia Marczykiewicz*  
  
Naczelnik Wydziału  
Ocen Oddziaływania Na Środowisko

Otrzymują:

1. Adresat;
2. a/a.

Do wiadomości:

1. PROKON NEW ENERGY POLAND Sp. z o. o. *Grzegorz Roman Bujak - pełnomocnik*